

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ34.В.00038/19

## ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0009860

Акционерное общество «ТИЗОЛ». Адрес: 624223, Россия, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 59. ОГРН: 1026601483886.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «ТИЗОЛ». Адрес: 624223, Россия, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 59. ОГРН: 1026601483886.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Адрес: 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д.10, стр.2, офис 412, тел./факс: +7 (495) 740-43-62 (61), e-mail: info@pozhaudit.ru. Почтовый адрес: 109456, г. Москва, а/я 4. ОГРН: 5087746009489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации.

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты минераловатные теплоизоляционные «EURO-ТИЗОЛ», следующих марок: «EURO-ЛАЙТ 25», «EURO-ЛАЙТ 30», «EURO-ЛАЙТ 35», «EURO-ЛАЙТ 40», «EURO-ЛАЙТ 50», «EURO-БЛОК», «EURO-БЕНТ Н», «EURO-БЕНТ», «EURO-БЕНТ В», «EURO-ФАСАД», «EURO-СЭНДВИЧ С», «EURO-СЭНДВИЧ К», «EURO-РУФ Н», «EURO-РУФ», «EURO-РУФ В» и «EURO-РУФ В Супер», плотностью от 26,0 кг/м<sup>3</sup> до 200,0 кг/м<sup>3</sup> и толщиной от 30,0 мм до 200,0 мм, изготавливаемые по ТУ 23.99.19-010-08621635-2018, имеют показатель пожарной опасности НГ (негорючий материал), что соответствует классу пожарной опасности строительного материала КМ0. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 23.99.19.111

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

## ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ, от 23.06.2014 г. № 160-ФЗ, от 13.07.2015 г. № 234-ФЗ, от 03.07.2016 г. № 301-ФЗ, от 29.07.2017 г. № 244-ФЗ), ст. 13, ст. 134. Метод испытаний I по ГОСТ 30244-94 «Строительные материалы. Методы испытаний на горючесть».

## ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № С-8/01-2019 от 18.01.2019 г. испытательного центра ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24, внесен в реестр аккредитованных лиц 15.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 264/ОС-18 от 27.12.2018 г. ОС ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации: - 4с.

## ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 23.99.19-010-08621635-2018 от 21.12.2018 г. «Плиты минераловатные теплоизоляционные «EURO-ТИЗОЛ»». Сертификат соответствия требованиям ISO 9001:2015 № 17.1887.026 от 08.12.2017 г., выданный Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 29.01.2019 по 28.01.2024

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Д.А. Тарунтаев

Инициалы, фамилия

А.Н. Топчий

Инициалы, фамилия

